



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ИТ. ОП044.Н00018

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 01.04.2005 г.

Действителен до 01.04.2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ**  
марки «K-FLEX AL CLAD» в виде трубок и листов,  
(толщина 6-50 мм, наружный слой - полипропилен и  
алюминиевая фольга толщиной 400 мкм)

**25 3510**  
код ОКП

**4008 19 000 0**

**4008 11 000 0**

*продукция*

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 244-97:

(группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97\*); группа  
воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-  
97\*)) при испытаниях на негорючей основе;  
с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д2 по СНиП  
21-01-97\*)

нд

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийное производство

*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан **L'Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).**  
**Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (Milan) Italy.**  
**Tel.: +39 039 68241, fax: +39 039 6824560.**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель **L'Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).**  
**Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (Milan) Italy.**  
**Tel.: +39 039 68241, fax: +39 039 6824560.**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



№ 0104760

Сертификат выдан на основании:

| Документ<br>(наименование, номер, дата)  | Исполнитель<br>(наименование, регистрационный номер)         |
|--|--|
| Отчет об испытаниях<br>№ 550/С-2005 от 31.03.2005 г.                                       | НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС"<br>№ ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г. |
| Заявление-декларация<br>от 10.03.2005 г.   | L'Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).                           |
| Санитарно-эпидемиологическое<br>заключение № 77.01.03.577.П.26362.11.4<br>от 23.11.2004 г. | Центр Госсанэпиднадзора в г. Москве.                         |

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»**

Описание местонахождения знака соответствия  
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г. 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (095) 673-79-33, 796-89-34. Факс (095) 673-13-27, 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации



  
подпись  
**П.А. Стороженко**  
инициалы, фамилия

  
подпись  
**В.А. Литвинов**  
инициалы, фамилия

Эксперт

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.