

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00597  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652139  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место нахождения заявителя) ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место нахождения изготовителя продукции) ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Материал теплоизоляционный марки IGO в виде листов (без покрытия, толщина 3+32 мм), выпускаемый по ТУ 2535-001-75218277-05.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** (наименование органа по сертификации, проводившего исследования (испытания) и измерения) Отчет об испытаниях № 1434/РС от 12.09.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0442-АОП от 01.11.2010 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2011 по 18.09.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов